

**DEPARTAMENT
D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL**

RESOLUCIÓ

AAM/1216/2012, d'11 de juny, per la qual es determinen les línies elèctriques aèries d'alta tensió que no s'ajusten a les prescripcions tècniques establertes en el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

El Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, estableix mesures per a la protecció de l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió.

Mitjançant la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, es van delimitar les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d'aus amenaçades a Catalunya, i es va donar publicitat de les zones de protecció per a l'avifauna amb la finalitat de reduir el risc d'electrocució i col·lisió amb les línies elèctriques d'alta tensió.

D'acord amb l'article 5.2 del Reial decret esmentat, l'òrgan competent de cada comunitat autònoma determinarà les línies elèctriques ubicades en zones de protecció que no s'ajustin a les prescripcions tècniques establertes als articles 6, 7 i a l'annex de la mateixa disposició legal.

La disposició transitòria única del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, preveu que l'execució del projecte dependrà de la disponibilitat del finançament previst en el Pla d'inversions de la disposició addicional única. A fi de minimitzar l'impacte de les electrocucions a l'avifauna i de prioritzar en el temps les actuacions d'adaptació de les línies més perilloses d'acord amb la disponibilitat pressupostària, s'estableixen tres fases d'execució dels projectes, en funció de la sensibilitat de la zona que travessen les línies per a les espècies amenaçades, o bé per la freqüència amb què s'hi han localitzat ocells electrocutats d'acord amb la base de dades sobre accidents en línies elèctriques de què disposa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

D'acord amb el Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat té atribuïda la competència de dirigir les actuacions en matèria de fauna autòctona i al·lòctona, així com gestionar les mesures en matèria d'espècies protegides i amenaçades de la fauna i coordinar les accions de conservació i gestió de la fauna protegida que s'executin en el territori de Catalunya.

En ús de les facultats que m'atorga l'esmentat Decret i, a proposta de la Subdirecció General de Biodiversitat,

RESOLC:

—1 Determinar les línies elèctriques aèries d'alta tensió incloses en les zones de protecció aprovades mitjançant la Resolució MAH/3627/2010, de 25 d'octubre, que no s'ajusten a les prescripcions tècniques establertes als articles 6 i 7 i a l'annex del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, les quals s'esmenten a l'annex 1. Els titulars d'aquestes línies han de presentar el corresponent projecte d'adaptació al departament competent en matèria d'energia, en el termini d'un any des de la notificació de la present Resolució.

—2 Determinar la prioritat d'execució dels projectes d'adaptació de cadascuna de les línies esmentades a l'annex 1, d'acord amb les fases que s'estableixen a l'annex 2.

—3 Mitjançant resolució es podrà ampliar la relació de línies elèctriques de distribució existents a les zones de protecció que no s'ajusten a les prescripcions tècniques establertes al Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, establerta a l'annex 1 de la present Resolució.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació, d'acord amb el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Barcelona, 11 de juny de 2012

JOSEP ESCORIHUELA MESTRE
 Director general del Medi Natural i Biodiversitat

ANNEX 1

Llistat de les línies elèctriques existents dins de les zones de protecció que no s'ajusten a les prescripcions establertes i que formen part de les fases 1, 2 i 3

Fase	Línia	Companyia
1	Abocador Montoliu de Lleida	Ajuntament de Montoliu de Lleida
1	Adrall	Endesa
1	Agramunt	Endesa
1	Albatarrec	Endesa
1	Alcover	Endesa
1	Algodone.1	Endesa
1	Almoster	Endesa
1	Amcomlib	Endesa
1	Amposta2	Endesa
1	Armentera	Endesa
1	Artes1	Endesa
1	Artesa_1	Endesa
1	Avinyonet2	Endesa
1	Baixebre2	Endesa
1	Bartomeu1	Endesa
1	Bellpuig.1	Endesa
1	Benifallet	Endesa
1	Bisbal.	Endesa
1	Boades-S.V	Endesa
1	Bonsol	Endesa
1	Cabiscol	Endesa
1	Caldes1	Endesa
1	Camara	Endesa
1	Camarles	Endesa
1	Cambrials1	Endesa
1	Canduran	Endesa

Fase	Línia	Companyia
1	Castellar4	Endesa
1	Castello.	Endesa
1	Castellon.	Endesa
1	Castellvi	Endesa
1	Circunv.2	Endesa
1	Congost1	Endesa
1	Coperativa	Endesa
1	Elmila	Endesa
1	Espluga	Endesa
1	Fatarella	Endesa
1	Fmequinez	Endesa
1	Fontllonga	Endesa
1	Fpoligon2	Endesa
1	Froquetas	Endesa
1	Fs.Llorens	Endesa
1	Gamesa	Endesa
1	Garriga	Endesa
1	Gelida2	Endesa
1	Gorgs2	Endesa
1	Granollers	Endesa
1	Griffi	Endesa
1	Guissona	Endesa
1	Guissona.1	Endesa
1	Isona	Endesa
1	Ivars	Endesa
1	Lamiliana	Endesa
1	Lat La Bastida (101)	Agri-Energia Eléctrica, S.A.
1	Lescases	Endesa
1	Llevant2	Endesa
1	Loclot	Endesa
1	Marcetes	Endesa
1	Margarola	Endesa
1	Masdenverg	Endesa
1	Massanet2	Endesa
1	Mora2.1	Endesa
1	Moraebre	Endesa
1	Nonaspe	Endesa
1	Pacs1	Endesa
1	Palaureig4	Endesa
1	Pals1	Endesa
1	Pau	Endesa
1	Pinar2	Endesa
1	Priorat1	Endesa
1	Raimat1	Endesa

Fase	Línia	Companyia
1	Rapital	Endesa
1	Regants	Endesa
1	Renfel	Endesa
1	Romana1	Endesa
1	S. Fruitos2	Endesa
1	S. Jaume	Endesa
1	S. Lloren.	Endesa
1	S. Llorenc	Endesa
1	S. Oliva	Endesa
1	S. Sadurni3	Endesa
1	S. Vicens1	Endesa
1	Salomo1	Endesa
1	Salomo2	Endesa
1	Salomo3	Endesa
1	Sancarles	Endesa
1	Santaanna	Endesa
1	Sarroca	Endesa
1	Senilles	Endesa
1	Senterada	Endesa
1	Sentmenat2	Endesa
1	Smbanyeres	Endesa
1	Sos.Fecsa	Endesa
1	St. Barbara	Endesa
1	Tarragon.2	Endesa
1	Tarrega1	Endesa
1	Tremp1	Endesa
1	Vacarisses	Endesa
1	Valentins	Endesa
1	Vallmoll4	Endesa
1	Vallmoll5	Endesa
1	Valls1	Endesa
1	Vedrunes2	Endesa
1	Vimbodi	Endesa
2	Albons	Endesa
2	Alcasa	Endesa
2	Aldover	Endesa
2	Ametllap1	Endesa
2	Ametllap2	Endesa
2	Ampostal	Endesa
2	Arboc1	Endesa
2	Arboc2	Endesa
2	Artes2	Endesa
2	Ave6	Endesa
2	Avinyo	Endesa
2	Avinyonet1	Endesa

Fase	Línia	Companyia
2	Begueparc1	Endesa
2	Begueparc2	Endesa
2	Bonsaires1	Endesa
2	Bufalvent1	Endesa
2	C. Emisor	Endesa
2	C. Olivella	Endesa
2	C.Prunera1	Endesa
2	C.Prunera2	Endesa
2	C. Torrella	Endesa
2	Calaf	Endesa
2	Caldes	Endesa
2	Caldes3	Endesa
2	Cambrils2	Endesa
2	Canalet	Endesa
2	Canamell2	Endesa
2	Canbas1	Endesa
2	Canbas2	Endesa
2	Canbatlle2	Endesa
2	Canboada1	Endesa
2	Canboada2	Endesa
2	Cancastell	Endesa
2	Canferrer	Endesa
2	Canovelles	Endesa
2	Canroca	Endesa
2	Canvolart2	Endesa
2	Cardedeu1	Endesa
2	Carme	Endesa
2	Castellar5	Endesa
2	Castellar6	Endesa
2	Castelld.1	Endesa
2	Castelld.2	Endesa
2	Castellgal	Endesa
2	Castellt.1	Endesa
2	Castellt.2	Endesa
2	Circunv.S.	Endesa
2	Collada2	Endesa
2	Corbera	Endesa
2	Cpanyella1	Endesa
2	Cpanyella2	Endesa
2	Cubelles.1	Endesa
2	Cubelles.2	Endesa
2	Elbruc	Endesa
2	Escala	Endesa
2	Fai	Endesa
2	Fcastella2	Endesa

Fase	Línia	Companyia
2	Fcastellar	Endesa
2	Ffontvella	Endesa
2	Fgranolle1	Endesa
2	Fgranolle2	Endesa
2	Fgueres3	Endesa
2	Fontpined2	Endesa
2	Fpalau1	Endesa
2	Fpalau2	Endesa
2	Francoli2	Endesa
2	Fterrassa	Endesa
2	Funcosa	Endesa
2	Gallecs1	Endesa
2	Gallecs2	Endesa
2	Garraf1	Endesa
2	Gavet-Terr	Endesa
2	Gelida1	Endesa
2	Gelida3	Endesa
2	Gorgs1	Endesa
2	Guardiola1	Endesa
2	Idiada1	Endesa
2	Idiada2	Endesa
2	Igualada1	Endesa
2	Intexto	Endesa
2	Juncoses1	Endesa
2	Juncoses2	Endesa
2	L. Carpes.1	Endesa
2	Lallacuna	Endesa
2	Lapots	Endesa
2	Laselva	Endesa
2	Llagosta	Endesa
2	Llerona1	Endesa
2	Llissam	Endesa
2	Llissav	Endesa
2	M.Reco1	Endesa
2	M.Reco2	Endesa
2	Marata	Endesa
2	Masgall	Endesa
2	Masquefa1	Endesa
2	Masquefa2	Endesa
2	Massanet1	Endesa
2	Miravet	Endesa
2	Moia	Endesa
2	Moianessa	Endesa
2	Mollet1	Endesa
2	Monistroll	Endesa

Fase	Línia	Companyia
2	Monistrol2	Endesa
2	Monjos1	Endesa
2	Monjos2	Endesa
2	Monnars2	Endesa
2	Montblanc1	Endesa
2	Montblanc2	Endesa
2	Montornes	Endesa
2	Mora1.1	Endesa
2	Mora2	Endesa
2	Mora3	Endesa
2	Mora4	Endesa
2	Morell2	Endesa
2	Navarces	Endesa
2	Nulles	Endesa
2	P.Bruguer2	Endesa
2	Pals2	Endesa
2	Papelera	Endesa
2	Parets1	Endesa
2	Parets2	Endesa
2	Periodico1	Endesa
2	Periodico2	Endesa
2	Piera	Endesa
2	Pobles	Endesa
2	Priorat2	Endesa
2	Provasa1	Endesa
2	Provasa2	Endesa
2	Rapita	Endesa
2	Ravalllet	Endesa
2	Renfe2	Endesa
2	Riells	Endesa
2	Roquetes	Endesa
2	Roses1	Endesa
2	Roses2	Endesa
2	S. Climent	Endesa
2	S. Llorenc.	Endesa
2	S. Llorenc1	Endesa
2	S. Llorenc2	Endesa
2	S.P.Riudeb	Endesa
2	S. Perpetua	Endesa
2	S. Quinti	Endesa
2	S.Vicens2	Endesa
2	Sabadell11	Endesa
2	Sabadell12	Endesa
2	Salelles	Endesa
2	Sanatorio	Endesa

Fase	Línia	Companyia
2	Segre1.1	Endesa
2	Sentmenal2	Endesa
2	Sentmenat1	Endesa
2	Sta.Oliva1	Endesa
2	Sta.Oliva2	Endesa
2	Stacoloma	Endesa
2	Stllorens	Endesa
2	Tarroja	Endesa
2	Teixeta1	Endesa
2	Teixeta2	Endesa
2	Tenes2	Endesa
2	Tordera.2	Endesa
2	Torrela..1	Endesa
2	Valeria	Endesa
2	Vallbona.2	Endesa
2	Vallesana	Endesa
2	Vallir.1	Endesa
2	Vallirana1	Endesa
2	Vallirana2	Endesa
2	Vallmoll2	Endesa
2	Vallmoll3	Endesa
2	Valls1.	Endesa
2	Valls2.	Endesa
2	Vilafran.1	Endesa
2	Vilafran1	Endesa
2	Vilafran2	Endesa
2	Vnva.Cami2	Endesa
3	22-137	Electra del Cardener, SA
3	Abreira.2	Endesa
3	Aiguamolls	Endesa
3	Algodone.2	Endesa
3	Canvolart1	Endesa
3	Cardona3	Endesa
3	Cdbr159	Endesa
3	Colera	Endesa
3	Corbatera1	Endesa
3	Escales	Endesa
3	Esquirol2	Endesa
3	Fcastell	Endesa
3	Francoli1	Endesa
3	Fribes	Endesa
3	Guissona2	Endesa
3	Igualada2	Endesa
3	Isona.	Endesa

Fase	Línia	Companyia
3	Lanou	Endesa
3	Lasalle	Endesa
3	Lat El Tiro (061)	Agri-Energia Eléctrica, SA
3	Lat-247	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lat-303	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lat-323	PEUSA, Productora Eléctrica Urgelense, SA
3	Lbt Borgonyà (005)	Agri-Energia Eléctrica, SA
3	Línia A Pt Depuradora (H-8886-Rlt)	Eléctrica Serosense Distribuidora, SL
3	Melosa1	Endesa
3	Mequinenza	Endesa
3	Montargull	Endesa
3	Montbrio	Endesa
3	Piera.1	Endesa
3	Puigcerda	Endesa
3	Riegos	Endesa
3	S.Joan.2	Endesa
3	Sabadell.1	Endesa
3	Sabadell.2	Endesa
3	Salou4	Endesa
3	Santpere.	Endesa
3	Socorro	Endesa
3	Soses	Endesa
3	Torroella	Endesa
3	Tunel	Endesa

ANNEX 2

Fases d'execució

Fase 1: línies amb prioritat d'adaptació de primer grau. Són les línies de risc màxim on ja s'ha detectat la mort per electrocució d'algun exemplar d'espècies amenaçades, o de tres o més ocells de qualsevol espècie. També s'hi inclouen aquelles línies que travessen en més de 110 m territoris d'àliga cuabarrada amb una elevada taxa de mortalitat i on alhora s'ha localitzat electrocutat algun ocell de qualsevol altra espècie.

Els projectes corresponents a aquestes línies són els primers que s'hauran d'executar, un cop siguin aprovats per l'òrgan competent, i d'acord amb la disponibilitat del finançament prevista al Pla d'inversions establert a la disposició addicional única del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost.

Fase 2: línies amb prioritat d'adaptació de segon grau. Són les línies de risc elevat on s'han localitzat electrocutats dos ocells de qualsevol espècie. També s'inclouen les

línies que travessen en més de 110 m territoris d'àliga cuabarrada amb una elevada taxa de mortalitat, però on no s'ha trobat cap ocell electrocutat.

Els projectes corresponents a aquestes línies són els segons que s'hauran d'executar, un cop siguin aprovats per l'òrgan competent, i d'acord amb la disponibilitat del finançament prevista al Pla d'inversions establert a la disposició addicional única del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, i un cop estigui completament finalitzada l'execució dels projectes de les línies amb prioritat d'adaptació de primer grau.

Fase 3: línies amb prioritat d'adaptació de tercer grau. Són aquelles línies de risc baix per a espècies amenaçades però on s'ha detectat un ocell electrocutat de qualsevol espècie. També s'inclouen les línies que travessen territoris d'àliga cuabarrada amb una elevada taxa de mortalitat, però únicament en menys de 110 m del seu traçat.

Els projectes corresponents a aquestes línies són els tercers que s'hauran d'executar, un cop siguin aprovats per l'òrgan competent, i d'acord amb la disponibilitat del finançament prevista al Pla d'inversions establert a la disposició addicional única del Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, i un cop estigui completament finalitzada l'execució dels projectes de les línies amb prioritat d'adaptació de primer i segon grau.

(12.160.057)
